Onnentaival vesihuolto



Jätevesi, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

Maanpinnan korkeus

Paalu

Paineputkien asennussyvyys 1,8 m maanpinnasta.

Routasuojaus (T103) jos putkien as.syvyys < 1,8 m.

Routasuojaus (T105) jos putkien as.syvyys < 1,1 m.

Korkeusjärjestelmä N60	Koordinaattijärjestelmä KKJ2		
TYÖ Pornainen, Pornaisten kunta Laidunalueen kunnallistekniikka			
PIIRUSTUS Katu- ja rakennussuunnitelma Pituusleikkaus - Onnentaival vesihuolto			
Maveplan Oy Minna Canthin katu 25 (PL 1096) 70111 Kuopio puh.017 288 8130	TUTK. MaI	PIIRT. TuT	MITTAK. 1:1000/1:100
	SUUNN. TuT		PVM. 30.6.2020
	TARK. SaP		PIIR. NRO 30031/PIT7
	HYV. AnI		